



БВИ-64А
Блок выносной индикации
(снят с производства)

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

для визуального отображения состояния адресных ППКП "Радуга-2А", "Радуга-4А".

ОСОБЕННОСТИ:

- подключение к интерфейсу RS-232 прибора "Радуга-2А" / "Радуга-4А" (работа в режиме ведущего);
- подключение до трех блоков в режиме ведомого к выходу ведущего.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Программирование путем установки перемычек на плате.

ИНДИКАЦИЯ:

- встроенная звуковая индикация;
- от 1 до 4 светодиодных индикаторов на один адрес;
- различные режимы свечения каждого из 64-х индикаторов соответствуют конкретным принятым извещениям по определенному адресу.

9 видов извещений, отображаемых на светодиодных индикаторах:

- ПОЖАР;
- ВНИМАНИЕ;
- ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК ПРИБОРА УПРАВЛЕНИЯ (ПУ), КВИТИРОВАНИЕ СРАБАТЫВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА (ИУ);
- НЕИСПРАВНОСТЬ АДРЕСА;
- НЕИСПРАВНОСТЬ ИУ;

- ОТСУТСТВИЕ ЗАПРОГРАММИРОВАННОГО ИУ;
- НЕИСПРАВНОСТЬ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ ПУ;
- ПЕРЕХОД ПУ НА РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ;
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУСК ОТКЛЮЧЕН.

Технические характеристики	
- напряжение питания - ток потребления, не более	10-14 В 100 мА
- защита корпуса - габаритные размеры	IP20 378x150x36 мм
- диапазон рабочих температур	-30...+50 °C