



**Аврора – ТИ – В исп.2
Извещатель Пожарный
тепловой максимально-
дифференциальный адресно-
аналоговый**

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для обнаружения возгораний в охраняемом помещении и передачи сигналов о пожаре и неисправности адресно-аналоговому приемно-контрольному прибору ИСБ "Стрелец-Интеграл" (только через БСЛ240–И).

ОСОБЕННОСТИ:

- повышенная температура срабатывания извещателя – 75 ± 3 °С (класс В согласно ГОСТ Р 53325-2009);
- алгоритм «Распределенный интеллект»: совместный анализ сигналов контрольной панелью и извещателем.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Конструкция:

- встроенные изоляторы коротких замыканий: высокая надежность без использования дополнительного оборудования;
- геркон: тестирование извещателя при помощи магнита.

Алгоритм:

- адаптивная обработка сигнала: исключение ложных срабатываний.

Программируемые параметры:

Адрес извещателя (программатор Аврора–3П).

Индикация:

Двухцветная индикация с углом обзора 360 град.: индикатор хорошо виден со всех направлений под любым углом.

Дополнительно может быть подключен выносной индикатор состояния (УКШ–2).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- для монтажа извещателя используется одна из монтажных баз: усиленная, высокая;

- программатор для адресации "Аврора-3П";
- Съёмник Аврора.

Технические характеристики	
- напряжение СЛ	10 - 40 В
- ток потребления в дежурном режиме, не более в режиме "Пожар", не более	200 мкА 6 мА
- температура срабатывания	75±3 °С
- степень защиты - габаритные размеры	IP23 110х54 мм
- диапазон рабочих температур	-40...+85 °С