

Краткое описание

Инженерный пакет АРМ «С2000» (модуль АВТОДОКУМЕНТИРОВАНИЕ, ЧТЕНИЕ АЦП, КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПРИБОРОВ), работа совместно с АРМ «С2000».

Назначение изделия

Состоит из модулей:

АВТОДОКУМЕНТИРОВАНИЕ - построение отчетов о конфигурации системы по базе данных пульта и графическим планам помещений с указанием размещения приборов, датчиков, соединительных проводов.

ЧТЕНИЕ АЦП – чтение и отображение значений АЦП приборов ИСО Орион.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПРИБОРОВ – конфигурирование некоторых типов приборов ИСО Орион из АРМ С2000.

Особенности

Автодокументирование:

Получение единого отчета по составу и конфигурации системы "Орион", по монтажу и расположению элементов системы на планах объекта, включая указание типов извещателей и оповещателей, или подробностей прокладки кабелей или шлейфов в помещениях;

возможность ведения архива изменений в организации системы ИСО Орион;

Чтение АЦП:

Чтение АЦП приборов и построение графиков по показаниям АЦП;

применение в качестве драйвера чтения АЦП в SCADA Алгоритм

Конфигурирование приборов: Позволяет конфигурировать приборы, не выходя из программы АРМ "С2000".

В версии 1.00 поддерживается конфигурирование следующих приборов:

"Сигнал-20" версии: 1.54-1.63

"Сигнал-20П" версии: 1.53-1.70, 2.03

"С2000-СП1" версии: 1.00-1.30

"С2000-4" версии: 1.00-1.10, 1.20-1.22, 1.40-1.41, 1.60, 2.00-2.03

"С2000-К" версии: 1.04-1.05

"С2000-ИТ" версии: 1.00, 1.04-1.07

"С2000-КДЛ" версии: 1.00-1.09, 1.10-1.21, 1.30

"С2000-БИ" версии: 1.00-1.05, 1.10-1.12

"Сигнал-20" сер. 02 версии: 1.00-2.08

"С2000-АСПТ" версии: 1.00-1.02, 2.00-2.05

"С2000-КПБ" версии: 1.00-1.02

"С2000-2" версии: 1.00-1.06

"С2000-ПТ" версии: 1.01

"Сигнал-20М" версии: 1.00-1.0

МЕСТО ПРИМЕНЕНИЯ И СВЯЗЬ С ДРУГИМ ПО

ПК наладчика системы Орион, ПК SCADA «Алгоритм»

Устанавливаются на ПК с уже установленным АРМ С2000