



Mi 0200F

пустой корпус

{Beständig gegenüber Ammoniak in der Umgebungsluft}
{Es wird empfohlen, die Eignung der Einbaugeräte entsprechend der Anwendung in Klasse AF4 (dauernd korrosive Schadstoffe) nach DIN VDE 0100-510 zu überprüfen.}

- с прозрачной крышкой
- запоры крышек для открывания с помощью инструмента
- DIN-рейки, монтажные платы и пластроны заказываются отдельно

Стенки корпуса



2: 2 x M 20
10 x M 25
1 x M 32/40



3: 4 x 25 M
3 x M 40/50

Чертеж с размерами



ширина монтажа	275 мм
монтажная высота	275 мм
макс. глубина монтажа	при установленной монтажной плате 146 мм
макс. глубина монтажа	при установленной DIN-рейке 135 мм
размер корпуса	2
степень защиты:	IP 65
класс защиты:	II
материал:	термопласт
цвет:	серый RAL 7032
высота	300 мм
ширина	300 мм
глубина	170 мм

условия эксплуатации и условия окружающей среды

область применения	Пригоден для помещений и для защищенной электропроводки на открытом воздухе согласно DIN VDE 0100 часть 737. Необходимо учесть климатические воздействия на производственное оборудование. {Beständig gegen Ammoniak in der Umgebungsluft.}
стойкость к процедурам очистки	{Beständigkeit bei gelegentlichen Reinigungsvorgängen (direktem Abspritzen) mit Hochdruckreiniger ohne Reinigungszusätze, Wasserdruck: max. 100 bar, Wassertemperatur: max. 80° C, Entfernung => 0,15 m, entsprechend den Anforderungen IP 69K, Einzelgehäuse (keine Gehäusekombinationen), Gehäuse und Anbau-Kabelstutzen mindestens IP 65}
Температура окружающего воздуха:	максимальное значение + 70° C минимальное значение - 25° C
противопожарная защита при сбоях внутри корпуса	требования к электрическим устройствам из правил и законов о средствах производства минимальные требования - проверка нитью накала IEC 60 695-2-11: - 650° C для корпусов и кабельных вводов - 850° C для токопроводящих частей
противопожарная защита при особых рисках и опасностях	Требования к электрическим установкам и устройствам в пожароопасных зонах и производственных помещениях напр., DIN VDE 0100 часть 482, официальные положения, директивы VdS минимальные требования - проверка нитью накала IEC 60 695-2-11: - 850° C для корпусов и



характеристика горения

кабельных вводов - 850° С для скрытой установки - использование
трудновоспламеняющихся кабелей и проводов
проверка нитью накала IEC 603695-2-11: 960° С
предмет UL 94 V-2
трудновоспламеняющийся самозатухающий
IK08 (5 Joule)

степень защиты от механических нагрузок

токсические характеристики

без галогена без силикона "без силикона и галогена" в соответствии с
испытанием на кабелях и изолированных проводах - коррозионность дымовых
газов - согласно IEC 754-2
Свойства материала см. в технических параметрах