
1.5 Маркировка и пломбирование

На корпусе прибора наносится следующая маркировка:

- условное обозначение прибора : “Прибор приемно-контрольный пожарный Пульсар 21”;
- наименование предприятия “КБ Прибор”;
- дата изготовления;
- заводской номер;
- знак ОТК;
- степень защиты оболочки;
- напряжение питания.

Маркировка наносится методом шелкографии или самоклеящейся этикетки.

1.6 Упаковка

1.6.1 Приборы упаковываются комплектно в тару предприятия-изготовителя. Перед упаковкой приборы подвергаются консервации в соответствии с ГОСТ 9.014-78 для группы ВЗ-10, вариант внутренней упаковки ВУ-5 по ГОСТ 9.014-78.

1.6.2 Приборы размещаются в таре с учетом исключения их перемещения.

1.6.3 В каждую транспортную тару вложены:

- упаковочный лист;
- сопроводительная документация во влагонепроницаемом пакете.

1.6.4 Масса приборов в транспортной таре должна быть не более 60 кг.