

XXXX-XX-ZX-ЦАП



Онлайн заказ на
www.z-energo.com

Данные для заказа

Наименование	Номинальный ток, А	Степень защиты	Артикул
ЩАП-12 Иск.1	10	IP31	NY-06.061.101.11
		IP54	NY-06.062.101.11
ЩАП-12 Иск.2	16	IP31	NY-06.061.101.121
		IP54	NY-06.062.101.121
ЩАП-22 Иск.2	20	IP31	NY-06.061.101.131
		IP54	NY-06.062.101.131
ЩАП-22 Иск.1	25	IP31	NY-06.061.101.181
		IP54	NY-06.062.101.181
ЩАП-32 Иск.2	32	IP31	NY-06.061.101.141
		IP54	NY-06.062.101.141
ЩАП-32 Иск.1	40	IP31	NY-06.061.101.191
		IP54	NY-06.062.101.191
ЩАП-42 Иск.2	50	IP31	NY-06.061.101.151
		IP54	NY-06.062.101.151
ЩАП-42 Иск.1	63	IP31	NY-06.061.101.101
		IP54	NY-06.062.101.101

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
QF1, QF2	Автоматический выключатель 1 пол.	2	
KM	Контактор 2на+2нз	1	
HL1	Индикатор световой зеленый	1	
HL2	Индикатор световой красный	1	
ХТ	Клеммы силовой цепи	1	
Х	Клеммы цепи управления	2	

ЩАП-Х2-XX-XXXX

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Щит автоматического переключения ЩАП ~220/220 В			
Разраб.				2019				
Проб.								
Т.контр.								
Н.контр.					000 "Завод Энергия" г. Екатеринбург			
Утв.								
					Лист			
					Листов			

Формат А4