

XXXX-XX-EX-ЦАП



Онлайн заказ на
www.z-energo.com

Данные для заказа

Наименование	Номинальный ток, А	Степень защиты	Артикул	Степень защиты	Артикул
ЩАП-13 Исп.1	10	IP31	NY-06.06110111I	IP54	NY-06.062.10111I
ЩАП-13 Исп.2	16	IP31	NY-06.06110116I	IP54	NY-06.062.10116I
ЩАП-23 Исп.2	20	IP31	NY-06.06110113I	IP54	NY-06.062.10113I
ЩАП-23 Исп.1	25	IP31	NY-06.06110118I	IP54	NY-06.062.10118I
ЩАП-33 Исп.2	32	IP31	NY-06.06110118I	IP54	NY-06.062.10118I
ЩАП-33 Исп.1	40	IP31	NY-06.06110113I	IP54	NY-06.062.10113I
ЩАП-43 Исп.2	50	IP31	NY-06.06110119I	IP54	NY-06.062.10119I
ЩАП-43 Исп.1	63	IP31	NY-06.06110114I	IP54	NY-06.062.10114I
ЩАП-53 Исп.2	80	IP31	NY-06.06110120I	IP54	NY-06.062.10120I
ЩАП-53 Исп.1	100	IP31	NY-06.06110115I	IP54	NY-06.062.10115I
ЩАП-63 Исп.2	125	IP31	NY-06.06110121I	IP54	NY-06.062.10121I
ЩАП-63 Исп.1	160	IP31	NY-06.06110116I	IP54	NY-06.062.10116I
ЩАП-73 Исп.2	200	IP31	NY-06.06110122I	IP54	NY-06.062.10122I
ЩАП-73 Исп.1	250	IP31	NY-06.06110117I	IP54	NY-06.062.10117I

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
QF1, QF2	Автоматический выключатель 3 пол.	2	
KM1, KM2	Контактор	2	с мех.блокировкой
SF1	Автоматический выключатель 3 пол.	1	
SF2	Автоматический выключатель 1 пол.	1	
KV	Реле контроля напряжения	1	
HL1	Индикатор световой зеленый	1	
HL2	Индикатор световой красный	1	
XT	Клеммы силовой цепи	3	
X	Клеммы цепи управления	2	

ЩАП-ХЗ-XX-XXXX

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Щит автоматического переключения ЩАП ~380/220 В		
Разраб.				2019			
Проб.					Лист		
Т.контр.							
Н.контр.					000 "Завод Энергия" г. Екатеринбург		
Утв.							

Формат А4