

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инф. № докум.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инф. № подл.

XXXX-XX-ZX-бцвм



ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
QF1, QF2	Автоматический выключатель 1 пол.	2	
KM	Контактор 2но•2нз	1	
HL1	Индикатор световой зеленый	1	
HL2	Индикатор световой красный	1	
X	Клеммы цепи управления	2	
PI	Счетчик электроэнергии однофазный	1	По доп. заказу



Онлайн заказ на
www.z-energo.com

Данные для заказа

Наименование	Номинальный ток, А	Степень защиты	Артикул
ЩАПу-12 Иск.1	10	IP31	NY-06.061201.11
		IP54	NY-06.062.201.11
ЩАПу-12 Иск.2	16	IP31	NY-06.061201.121
		IP54	NY-06.062.201.121
ЩАПу-22 Иск.2	20	IP31	NY-06.061201.131
		IP54	NY-06.062.201.131
ЩАПу-22 Иск.1	25	IP31	NY-06.061201.181
		IP54	NY-06.062.201.181
ЩАПу-32 Иск.2	32	IP31	NY-06.061201.141
		IP54	NY-06.062.201.141
ЩАПу-32 Иск.1	40	IP31	NY-06.061201.191
		IP54	NY-06.062.201.191
ЩАПу-42 Иск.2	50	IP31	NY-06.061201.151
		IP54	NY-06.062.201.151
ЩАПу-42 Иск.1	63	IP31	NY-06.061201.101
		IP54	NY-06.062.201.101

ЩАПу-Х2-XX-XXXX

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Щит автоматического переключения с учетом электроэнергии ЩАПу ~220/220 В	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.				2019				
Проб.								
Т.контр.						Лист	Листов	
Н.контр.					ООО "Завод Энергия" г. Екатеринбург			
Утв.					Формат А4			