



ПАСПОРТ

Термопреобразователь сопротивления, Тип МВТ Модификация МВТ 3270

Код материала: 084Z2021



Тип средства измерения зарегистрирован в
Государственном реестре под № 45778-10.



Дата редакции: 28.07.2021

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Термопреобразователь сопротивления типа МВТ, модификации МВТ 3270.

1.2. Изготовитель

Фирма: "Danfoss A/S", DK-6430, Nordborg, Дания.

1.3. Продавец

ООО "Данфосс", 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления

Для модификаций с кабелем дата изготовления указывается этикетке термопреобразователя сопротивления, для модификаций без кабеля – на корпусе термопреобразователя сопротивления в виде штамповки. Дата изготовления приводится в формате четырехзначного числа ХХУУ, где ХХ обозначают неделю, УУ – год выпуска.

2. Назначение изделия

Термопреобразователь сопротивления платиновый типа МВТ, модификации МВТ 3270 (далее - МВТ 3270) применяется для измерения температуры в различных отраслях промышленности.



3. Технические характеристики

Код спецификации	МВТ 3270-20002-040-30001-200
Диапазон измерения чувствительного элемента	-50 - 300 °С
Чувствительный элемент	Pt 100
Класс допуска	EN 60751 Class B
Материал гильзы	Нержавеющая сталь AISI 316 Ti
Диаметр гильзы, мм	3
Длина погружной части гильзы, мм	40
Термоэлемент	Незаменяемый
Электрическое присоединение	2 провода
Технологическое присоединение	Внешняя резьба М10 х 1
Схема подключения	двухпроводная
Материал встроенного кабеля	Силикон
Длина кабеля, м	2,00
Максимальная температура окружающей среды	125 °С

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- термопреобразователь сопротивления;
- упаковочная коробка;
- паспорт;

-инструкция.

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

	Термопреобразователи сопротивления платиновые типа МВТ 3270 не подлежат обязательному подтверждению соответствия. Имеется свидетельство об утверждении типа средств измерений ОС.С.32.004А №41461, дата выдачи 06.07.2020, срок действия до 29.06.2025. Имеется экспертное заключение о соответствии ЕСЭиГТ к товарам.
--	---

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие МВТ 3270 техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы МВТ 3270 при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.