



Кабельный нож 1000 В

- С колпачком
- С прямым толстым частично изолированным лезвием, для предотвращения короткого замыкания
- С фиксированным лезвием
- Эргономичная многокомпонентная безопасная рукоятка из жестко-эластичного ударопрочного пластика со встроенной мягкой зоной
- Изоляция согласно DIN EN/IEC 60900
- Лезвие из нержавеющей стали, закаленное

SKU: 2044K

Примечания по безопасности



Соблюдайте правила техники безопасности при работе с электричеством и дополнительные национальные правила техники безопасности при работе или вблизи электрических деталей.

Перед каждым использованием инструментов защитная изоляция должна быть проверена на наличие повреждений, а неисправные инструменты должны быть отсортированы. При работе с электричеством, особенно в небольших рабочих помещениях, важно обращать внимание на использование защитной одежды и защитных средств (таких как защитные перчатки, шторы).

Электрические работы (работы с электрическими системами и оборудованием) должны выполняться и проверяться квалифицированным электриком или под его надзором и контролем.

Общая информация

Кабельный нож

Лезвия ножей изготовлены из нержавеющей закаленной стали и обеспечивают чистые срезы при работе с кабелем. Эргономичная рукоятка хорошо лежит в руке, а благодаря жестко-эластичной и ударопрочной пластмассе, из которой состоят рукоятка и защитный колпачок, риск получения травм сведен к минимуму.



Безопасность есть безопасность

Электрик каждый день вверяет свое здоровье инструментам. Там, где идет ток, всегда есть риск. Режется ли кабель, устанавливаются ли розетки или распределительные щиты – везде нужен инструмент, на который можно положиться. Например, если электрик пользуется набором инструментов VDE от «NWS», то найдет в нем качественный инструмент, прошедший строгий контроль, практически для любого использования электротехники. Как раз это имеет значение, когда речь идет о профессиональной работе и здоровье.



Тестирование безопасности в соответствии с IEC 60900

- Визуальный осмотр и проверка размеров: Индивидуальная проверка маркировки основного инструмента и изоляции.
- Испытание на термическое и холодное воздействие: при температуре окружающей среды (23 ° C) и при низких температурах (-25 ° C) в трех разных, слегка уязвимых точках.
- Испытание одиночным напряжением: испытание электрической изоляции. Подайте напряжение 10 кВ (действующее значение) на водяную баню в течение 3 мин. и измерьте ток утечки.
- Тест под давлением - тест на прокол: Храните инструменты в духовке (2 часа при 70 ° C). Подайте напряжение 5 кВ (действующее значение) в течение 3 мин. и приложив усилие 20 Н к изоляции.
- Проверка адгезии изоляции: храните инструменты в нагревательном шкафу (168 ч при 70 °). Приложите силы 500 Н в течение 3 мин. между проводящей частью и изоляцией.
- Испытание на воспламеняемость: примените пламя в течение 10 сек.

Скачиваний

 2044K.jpg	 detail_2044K_120 2221820.jpg	 detail_2044K_120 2221819.jpg
---	---	---

Технические данные

2044K		
↔	Длина - mm	205
↔	Длина - in	8
✂	Длина режущей кромки - mm	50
✋	Длина ручки - mm	155
🔌	Исполнение	1000V AC 1000V
⚖	Вес - g	115
📦	Единица упаковки	1
📊	Штрих-код	40 03758 20442 9