
Марка и стандарт	U, В	Число жил	Сечение, кв. мм	Эквивалентная конструкция	Область применения
АВВВнг(A)LS ТН 16-K71-018-0001	0,66 1 2,5	2-5 1 3	2,5-50 16-638 2,5-280	опломбированные жилы, изолированные из ПВХ повышенной пожаростойкости, медная броня, шланг на ПВХ повышенной пожаростойкости	Для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях, в сооружениях незащищенных, в том числе пожаростойких и взрывозащищенных типа, при отсутствии риска воздействия ударной и пропускной способности на кабель.
ВВВнг(A)LS ТН 16-K71-018-0001	0,66 1 2,5	2-5 1 3	2,5-50 16-638 1,6-280	медные жилы, изолированные из ПВХ повышенной пожаростойкости, медная броня, шланг на ПВХ повышенной пожаростойкости	Допускается прокладка в трубах и каналах (уличной) негорючих материалов кабельной трассы при условии дополнительной защиты от механических повреждений. Не распространяется действие при прокладке в трубах (уличной) ВВВнг(A)LS, категория А.
АВВВнг(LS) ТН 16-K38-157-0006	6	3	16-240	опломбированные жилы, изолированные из ПВХ повышенной пожаростойкости, медная броня, шланг на ПВХ повышенной пожаростойкости	Для кабелей с изоляцией "нг-LS" применяется кабель "двойной" изолирование
ВВВнг(LS) ТН 16-K38-157-0006	6	3	16-240	медные жилы, изолированные из ПВХ повышенной пожаростойкости, медная броня, шланг на ПВХ повышенной пожаростойкости	
АВВВнг(A)LS ТН 16-K71-90-0002	1 2,5	1 3	16-638 2,5-280	опломбированные жилы, изолированные из ПВХ повышенной пожаростойкости, медная броня, шланг на ПВХ повышенной пожаростойкости	
ВВВнг(A)LS ТН 16-K71-90-0002	1 2,5	1 3	16-638 2,5-280	медные жилы, изолированные из ПВХ повышенной пожаростойкости, медная броня, шланг на ПВХ повышенной пожаростойкости	
АВВ ТН 16-085-125-01	1 1	1 1	1600 1600	опломбированные жилы, изолированные из ПВХ, оплетка ПВХ	Для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях повышенной пожарной опасности и взрывозащищенных помещений

