

Технические характеристики трансформатора
ТМГ11-250/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ, У/Ун-0

Заводской заказ № _____

По договору № _____ от _____

- | | | |
|--|-----|----------|
| 1. Тип..... | ТМГ | |
| 2. Номинальная частота..... | | 50 Гц |
| 3. Номинальная мощность..... | | 250 кВА |
| 4. Номинальное напряжение стороны ВН..... | | 10 кВ |
| 5. Номинальное напряжение стороны НН..... | | 0.4 кВ |
| 6. Номинальный ток стороны ВН..... | | 14.4 А |
| 7. Номинальный ток стороны НН..... | | 361 А |
| 8. Способ, диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне ВН | ПБВ | ±2×2,5 % |
| 9. Напряжение короткого замыкания при 75 °С (±10%)..... | | 4.5 % |
| 10. Потери холостого хода (+15%)..... | | 570 Вт |
| 11. Потери короткого замыкания при 75 °С (+10%)..... | | 3700 Вт |
| 12. Схема и группа соединения обмоток..... | | У/Ун-0 |
| 13. Испытательное напряжение (одноминутное): | | |
| стороны ВН..... | | 35 кВ |
| стороны НН..... | | 5 кВ |
| 14. Климатическое исполнение и категория размещения..... | | УХЛ1 |
| 15. Габаритные размеры(тах) : | | |
| длина..... | | 1140 мм |
| ширина..... | | 820 мм |
| высота..... | | 1270 мм |
| 16. Масса трансформатора (+10%) | | 920 кг |
| 17. Конструктивные особенности: | | |

18. Остальные технические требования согласно :

 – ГОСТ 11677-85

 – ТУ РБ 100211261.015-2001

Примечания.

Поставщик:

ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА"

МП _____

Покупатель:

МП _____