

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

производитель: ООО «Кабельный завод «АЛЮР»,
182115, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Гоголя, д. 3 «Б», тел.: (81153) 9-15-25, факс: (81153) 9-62-35;
9-17-86, www.alur.ru, info@alur.ru

ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
ГОСТ 31946-2012, ТУ 16-705.500-2006

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Провода применяются для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 6-35 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц.
Вид климатического исполнения проводов - В, категория размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150-69.

МАРКИ ПРОВОДОВ, НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОВОДОВ

СИП-3. Провод самонесущий защищенный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена ПЭ.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение проводов должно проводиться по ГОСТ 18690-2012
Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения ОЖЗ по ГОСТ 15150-69.

УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подвеска проводов в воздушных линиях электропередачи должна соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок.

Температура окружающей среды при эксплуатации проводов:

от -60 °C до +50 °C.

Минимальная температура при монтаже проводов без предварительного подогрева:

не ниже -20°C.

Допустимый радиус изгиба при монтаже и установленного на опорах провода, не менее:

- 10 расчетных наружных диаметров провода

Допустимый нагрев жил проводов при эксплуатации не должен превышать 90°C в нормальном режиме эксплуатации и

250°C — при коротком замыкании.

Срок службы, не менее 40 лет.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы конструкции проводов при установленной температуре их хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду. Для утилизации проводов и кабелей и упаковочных материалов необходимо обращаться в специализированные организации, имеющие лицензию на переработку отходов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЕЗАТЕТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие проводов требованиям указанных ГОСТ и ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 3 года со дня ввода проводов в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления. В случае обнаружения неисправности провода необходимо обратиться на завод-изготовитель, по контактной информации указанной на бирке.