

САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПРОВОД

Код ОКПД2: 27.32.13.008

ТУ 27.32.13-008-50858188-2019

Самонесущие изолированные провода для воздушных линий электропередачи соответствуют ГОСТ 31946-2012 и изготавливаются по ТУ 27.32.13-008-50858188-2019.

Число основных токопроводящих жил: 1, 2, 3, 4.

Число вспомогательных токопроводящих жил в проводах с нулевой несущей жилой номинальным сечением 50 мм² и более: 1, 2, 3.

Марка провода	Наименование	Преимущественная область применения
СИП-2	Самонесущий изолированный провод с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей изолированной жилой из алюминия, упрочнённой стальной проволокой	Для воздушных линий электропередачи и ответвлений к вводам в жилые дома, хозяйственные постройки в районах с умеренным и холодным климатом, в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150. Рабочая температура жил до 90°C
СИП-3	Провод самонесущий защищенный с сталеалюминевой токопроводящей жилой, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена	Для ВЛ на номинальное напряжение 10-35 кВ в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков. Рабочая температура жил до 90°C
СИП-4	Провод самонесущий защищенный с сталеалюминевой токопроводящей жилой, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена	Для ВЛ на номинальное напряжение 10-35 кВ в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков. Рабочая температура жил до 90°C

