

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ME80.B.00065****ЗАЯВИТЕЛЬ**№ **0005068**

Акционерное общество «Людиновкабель»
249400, Российская Федерация, г. Людиново Калужской области, проспект Машиностроителей, д. 1
ОГРН 1030800752036, телефон +7 (48444) 6-91-69, факс +7 (48444) 6-91-55, e-mail: info@ludinovocable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Людиновкабель»
249400, Российская Федерация, г. Людиново Калужской области, проспект Машиностроителей, д. 1
ОГРН 1030800752036, телефон +7 (48444) 6-91-69, факс +7 (48444) 6-91-55, e-mail: info@ludinovocable.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации кабельной продукции Автономной некоммерческой организации «Центр по сертификации кабельной продукции «Секаб»; Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 5, с.1; ОГРН 1037739293921, тел. +7 499 670-96-23, факс +7 495 362-58-39, e-mail: secab@mail.ru; регистрационный номер RA.RU.11ME80 от 09.06.2015 г., выданный Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности на напряжения 0,66 и 1 кВ марок ВВГнг(A)-LS, ВВГЭнг(A)-LS, ВБШнг(A)-LS, АВВГнг(A)-LS, АВБШнг(A)-LS
Серийный выпуск по ТУ 16.К71-310-2001

код ОК 005 (ОКП): 27.32.13.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544 49 910 8
8544 49 990 0**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ****ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» пункты 5.3, 5.4 с показателями пожарной опасности ПРГП 16, ПД 2 по ГОСТ 31565-2012 раздел 4

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 39 от 06.08.2018 г., проведенных по ГОСТ IEC 60332-3-22-2011, ГОСТ IEC 61034-2-2011 в ИЦ КП АНОЦ «Секаб» (регистрационный номер РОСС RU.0001.21ME73)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества № РОСС RU.AM01.K00105 от 27.12.2016 г., сроком действия до 27.12.2019 г., выданный органом по сертификации систем менеджмента качества «АКАДЕММАШ» (регистрационный номер РОСС RU.0001.13AM01), Россия, 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16. Решение о подтверждении действия сертификата № 730-AK-2017 от 27.12.2017 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.08.2018 по 14.08.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Е.Б. Трофимова

Т.Г. Изюмова



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ME80.B.00003/19

Серия RU № 0108550

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ «СЕКАБ»

111024, Российская Федерация, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 5, с. 1

Регистрационный номер RA.RU.11ME80 от 09.06.2015 г.

телефон +7 499 670-96-23, адрес электронной почты: secab@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Людиновокабель»

место нахождения: 249402, Российская Федерация, Калужская область, Людиновский район, город Людиново, проспект Машиностроителей, 1

ОГРН 1030800752036, телефон +7 48444 6-91-69, адрес электронной почты: info@ludinovocable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Людиновокабель»

место нахождения: 249402, Российская Федерация, Калужская область, Людиновский район, город Людиново, проспект Машиностроителей, 1

ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности на номинальные переменные напряжения 0,66 и 1 кВ марок ВВГнг(A)-LS, ВВГЭнг(A)-LS, ВБШнг(A)-LS, АВВГнг(A)-LS, АВБШнг(A)-LS

изготовлены в соответствии с ТУ 16.К71-310-2001 «Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544 49 910 8, 8544 49 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 72 от 15.03.2019 г., проведенных в Испытательной лаборатории кабельной продукции ООО ЦИКП «Волга-тест» (регистрационный номер РОСС RU.0001.21КБ19); протокола испытаний № 6270/РС от 19.02.2019 г., проведенных в Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» (регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28); протокола испытаний № 1 от 25.02.2019 г., проведенных в Испытательном центре кабельной продукции АНОЦ «Секаб» (регистрационный номер РОСС RU.0001.21МЕ73). Акта проверки стабильности производства № 5 от 10.04.2018 г. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011: ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункты 5.3, 5.4, 5.6). Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Срок службы кабелей – не менее 30 лет. Кабели предназначены для общепромышленного применения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.03.2019

ПО 26.03.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Изымова Татьяна Григорьевна

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Иванова Анна Константиновна

(Ф.И.О.)

№ EAЭC RU C-RU.ME80.B.00004/19

Серия RU № 0108551

«ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ «СЕКАБ»

111024, Российская Федерация, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 5, с. 1

Регистрационный номер RA.RU.11ME80 от 09.06.2015 г.

телефон +7 499 670-96-23, адрес электронной почты: secab@mail.ru

Акционерное общество «Людиновокабель»

место нахождения: 249402, Российская Федерация, Калужская область, Людиновский район, город Людиново, проспект Машиностроителей, 1

ОГРН 1030800752036, телефон +7 48444 6-91-69, адрес электронной почты: info@ludinovocable.ru

Акционерное общество «Людиновокабель»

Адрес: 249402, Московская область, Людиново, проспект Машинистов, 1

Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности марок КВВГнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LS

изготовлены в соответствии с ТУ 16.К71-310-2001 «Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 71 от 15.03.2019 г., проведенных в Испытательной лаборатории кабельной продукции ООО ЦИКП «Волга-тест» (регистрационный номер РОСС RU.0001.21КБ19); протокола испытаний № 6271/РС от 19.02.2019 г., проведенных в Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» (регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28); протокола испытаний № 18-И от 07.06.2018 г., проведенных в Испытательном центре кабельной продукции АНОЦ «Секаб» (регистрационный номер РОСС RU.0001.21МЕ73).

Акта проверки стабильности производства № 5 от 10.04.2018 г. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011: ГОСТ 26411-85 «Кабели контрольные. Общие технические условия», ГОСТ 1508-78 «Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункты 5.3, 5.4, 5.6). Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Срок службы кабелей – не менее 30 лет. Кабели предназначены для общепромышленного применения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.03.2019

ПО 26.03.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Journal of

(подпись)

Измюмова Татьяна Григорьевна
(Ф.И.О.)

Иванова Анна Константиновна
(Ф.И.О.)